

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4533/2022

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowazarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

	OGNIOCHRON S.A. ul. Przemysłowa 42 34-120 Andrychów
stwierdza, że wyrób:	Gaśnica proszkowa typ GP-9x ABC/MP
produkowany przez:	OGNIOCHRON S.A. ul. Przemysłowa 42 34-120 Andrychów
w zakładzie produkcyjnym:	OGNIOCHRON S.A. ul. Przemysłowa 44 34-120 Andrychów
spełnia wymagania:	PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6107/2021 z dnia 17.05.2021 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 20151077/OG 23 z dnia 18.09.2015 r., sprawozdanie z badań nr 20190149/OG 40 z dnia 22.05.2019 r., sprawozdanie z badań nr 2009-F-0589/EB 09 z dnia 30.03.2009 r. wykonanych w MPA Dresden, sprawozdanie z badań nr 1629/BC/16 z dnia 06.04.2016 r., sprawozdanie z badań nr 182/BU/20 z dnia 09.06.2020 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB oraz sprawozdanie z badań nr EN 12077 z dnia 05.06.2019 r. wykonanych w APRAGAZ.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4533/DC/CNBOP-PIB/2022.

Okres ważności świadectwa: od **05.01.2022 r.** do **04.01.2027 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. brig. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 5 stycznia 2022 r.



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4533/2022

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica proszkowa typ GP-9x ABC/MP

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A, B i C
Masa całkowita	~ 14 kg
Ilość środka gaśniczego	9 kg
Rodzaj środka gaśniczego	proszek gaśniczy FUREX S ABC
Czas działania	min. 15 s
Czynnik roboczy	azot N ₂
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	15 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Zakres temperatur stosowania	od -30°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 55 A i 233 B
Gaśnica może być wyposażona w dedykowany wspornik mocujący	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984)

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. brig. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia 21 stycznia 2023 r.

