CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

CNBOP-PIB

PCA Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikacja Wyrobów AC 063

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5527/2024

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Ogniochron S.A.
ul. Przemysłowa 42
34-120 Andrychów

stwierdza, że wyrób:	**Gaśnica na dwutlenek węgla (CO_2) (Gaśnica śniegowa) typ GS-5x B/MP**
produkowany przez:	**Ogniochron S.A.** **ul. Przemysłowa 42** **34-120 Andrychów**
w zakładzie produkcyjnym:	**Ogniochron S.A.** **ul. Przemysłowa 44** **34-120 Andrychów**
spełnia wymagania:	**PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne – Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 7670/2024 z dnia 04.09.2024 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 1966/BU/19 z dnia 31.10.2019 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB oraz sprawozdanie z badań nr 20140568/OG 16 z dnia 26.09.2014 r. wykonanych w MPA Dresden.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5527/DC/CNBOP-PIB/2024.

Okres ważności świadectwa: od **19.11.2024 r.** do **18.11.2029 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Józefów, dnia: 2 października 2024 r.

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

CNBOP-PIB

PCA Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikacja Wyrobów
AC 063

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5527/2024

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica na dwutlenek węgla (CO_2) (Gaśnica śniegowa) typ GS-5x B/MP

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy B
Masa całkowita	~ 14 kg
Ilość środka gaśniczego	5 kg
Rodzaj środka gaśniczego	dwutlenek węgla (CO_2)
Czas działania	min. 9 s
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	58 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	320 bar
Zakres temperatur stosowania	od -30°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 89 B
Gaśnica może być wyposażona w dedykowany wspornik mocujący	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282).

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Józefów, dnia: 2 października 2024 r.